

Papildus informācija

atklātā konkursā „Būvdarbi projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Krotas ciema ūdenssaimniecības attīstība”” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/19)

2014.gada 18.jūnijā

Informējam, ka Priekules novada pašvaldība saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par atklātu konkursu „Būvdarbi projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Krotas ciema ūdenssaimniecības attīstība””.

1.jautājums (norāde):

Tāmju sagatavēs Nr.8.5.-4 5.posms mezgls Nr.Ū-66 iztrūkst grodu aka Ø1,5m, ūdensvada noslēgarmatūras mezgla montāžai.

Atbilde:

Ieinteresētā piegādātāja norāde par ieviesto kļūdu ir pamatota.

Iepirkuma nolikuma 8.5-4.pielikuma tehniskās specifikācijas Nr.5-4 tiek izdarīti grozījumi, papildinot to ar 2.2.a rindu šādā redakcijā:

2.2.a	Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN 1500, h=2,00-2,50 m (ar blietētas smilts pamatni, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, kāpšļiem, hidroizolāciju un ņeta akas vāku 40 t) grants segumā, t. sk. akas vāka apbetonēšana	kpl.	1
-------	--	------	---

2.jautājums:

Kādi kvalifikācijas dokumenti nepieciešami piesaistot apakšuzņēmējus?

Atbilde:

Iepirkuma nolikuma 5.1.11.punktā noteikts, kāda informācija pretendētājam jāsniedz, ja plānoto darbu izpildei plānots piesaistīt apakšuzņēmēji.

Iepirkumu komisija norāda, ka Pretendenta piesaistītajam apakšuzņēmējam ir jāatbilst nolikuma 5.1.9. un 5.1.10.punkta prasībām, ja tiem tiek nodoti darbi, kuri minēti kā komponentes pretendenta pieredzes apliecināšanai, līdz ar to kvalifikācijas dokumenti (t.sk. pieredzes apliecinājoši dokumenti) iesniedzami atkarībā no tā, kādi darbi un kādos apjomos apakšuzņēmējam tiek nodoti.

Informējam, ka sakarā ar izdarītajiem grozījumiem tehniskajā specifikācijā, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2014.gada 11.jūlijam plkst.14:00.

Priekules novada pašvaldības
iepirkumu komisijas priekšsēdētāja



Andra Valuže