

Papildus informācija

atklātā konkursā „Būvdarbi projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība”” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/19)

2014.gada 25.jūnijā

Informējam, ka Priekules novada pašvaldība saņēmusi ieinteresētā piegādātāja iesniegumu par atklātu konkursu „Būvdarbi projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība””.

Jautājums:

„Tāmju sagatavēs Nr.7-1, 7.posms, mezgls Nr.Ū1-1 izstrūkst grodu aka DN1000 (ūdensvada iztukšošanas aka”

Atbilde:

Ieinteresētā piegādātāja norāde par ieviesto kļūdu ir pamatota.

Iepirkuma nolikuma 8.7-1.pielikuma tehniskajās specifikācijās Nr.7-1 tiek izdarīti grozījumi, papildinot to ar 2.3.a un 2.3.b rindu šādā redakcijā:

| | | | |
|-------|--|------|---|
| 2.3.a | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku DN 1000, h=2,50-3,00 m (ar bļietētas smilts pamatni, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t) zaļajā zonā, t. sk. akas vāka apbetonēšana | kpl. | 1 |
| 2.3.b | Rūpnieciski ražotu aizsargčaulu DN63 iebūve dzelzsbetona grodu aku sienās | gb. | 1 |

Informējam, ka sakarā ar izdarītajiem grozījumiem tehniskajā specifikācijā, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts. Lūdzam sekot informācijai nolikumā.

Priekules novada pašvaldības
iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Andra Valuže