

## Papildus informācija

### iepirkumam „Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības iestādēs” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2016/10)

2016.gada 18.aprīlī

Informējam, ka iepirkumā „Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības iestādēs” saņemti ieinteresēto piegādātāju jautājumi, uz kuriem atbildes sagatavojis pašvaldības būvinženieris Jānis Skadiņš.

1.jautājums: *Linolejs (klase, biezums, tonis, nodiluma izturība utt.) iepirkuma 1.,4.,7.,9.daļās.*

**Atbilde:** Linolejs – homogēnais, biezums 2 mm, nodilumizturība 32 – 34. Ieteicamais variants – ražotājs TARKETT, Premium Micra. Tonis tiek saskaņots ar pasūtītāju.

2.jautājums: *Iekārtie griesti (plākšņu izmērs, plākšņu materiāls (presēts papīrs vai vate) iepirkuma 1.,4.,10.daļās;*

**Atbilde:** iekārtie griesti – izmēri 600x600 mm, bāzes tipa minerālšķiedru materiāls-piemēram Armstrong Atlas.

3.jautājums: *Lamināts (klase, biezums) iepirkuma 9.daļā.*

**Atbilde:** Lamināts – 33.klase, biezums 8 mm.

4.jautājums: *Vai objektos, kur paredzēta ārdurvju un logu maiņa ir jāveic aiļu apdare. Ja jā, tad kā? Ārdurvis, ja to platums ir virs 1250 mm, durvis sadala, veras abas daļas vai viena?*

**Atbilde:** Visām ailēm jāveic apdare (apmetums, krāsošana). Metāla ārdurvis, kas platākas par 1250 mm, sastāv no divām daļām, viena – verama.

Vēršam uzmanību, ka minētās atbildes skatāmas kopsakarā ar iepirkuma nolikuma 7.5.punktu.

Priekules novada pašvaldības  
iepirkumu komisijas priekšsēdētāja



Andra Valuže