

## Papildus informācija

iepirkumam

**„Apkures sistēmas un ārējo tīklu rekonstrukcija Virgas pamatskolā”**  
(iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2015/13)

2015.gada 9.aprīlī

Informējam, ka iepirkumā „Apkures sistēmas un ārējo tīklu rekonstrukcija Virgas pamatskolā” saņemts šāds ieinteresētā piegādātāja jautājums:

*„Vai malkas apkures katliem 120kW, kuri norādīti tehniskajā projektā, ir jāatbilst ES pieņemtajam standartam NE 303-5? Ja apkures katliem jāatbilst ES pieņemtajam standartam NE 303-5, tad vai apkures katliem ir nepieciešama EC atbilstības deklarācija?”*

ATBILDE:

Malkas apkures katliem 120 kW, kuri norādīti tehniskajā projektā, nav jāatbilst ES pieņemtajam standartam EN 303-5, EC atbilstības deklarācija nav nepieciešama.

Priekules novada pašvaldības  
iepirkumu komisijas priekšsēdētāja



Andra Valuža