

## Papildus informācija

### atklātā konkursā „Būvdarbi projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā”” (iepirkuma identifikācijas Nr. PND/2011 – 4 – ERAF)

2011.gada 2.martā

#### **Jautājums:**

Tehniskās un profesionālās spējas 12.punktā norādīts, ka jābūt pieredzei 3 līdzīga rakstura **(saskaņā ar tehnisko projektu)** būvdarbos. Saskaņā ar tehnisko projektu nozīmē, ka jābūt izbūvētiem 3 objektiem kuru ietvaros bija ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli+atdzelžošanas iekārtas+artēziskais urbums+notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ?

#### **Atbilde:**

Atklātā konkursa „Būvdarbi projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā”” (iepirkuma identifikācijas Nr. PND/2011 – 4 - ERAF) nolikuma 4.1.punkta 12.prasība nosaka, ka Pretendentam jābūt pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura\* un apjoma (pēc summas) veiktajos būvdarbos (*\* par līdzīga rakstura darbiem uzskatāmi ar ūdenssaimniecību attīstību saistīti rekonstrukcijas vai izbūves darbi saskaņā ar tehnisko projektu*).

Tas nozīmē, ka pretendents jābūt pieredzei 3 ūdenssaimniecības objektu izbūvē vai rekonstrukcijā, kuru ietvaros veikti ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas (vai izbūves) darbi ne mazāk kā 4,142 km garumā, izbūvēta ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve ar jaudu vismaz  $Q=72 \text{ m}^3/\text{dnn}$ , izbūvētas artēziskais urbums vismaz ar  $H=55\text{m}$ , rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu vismaz  $Q=100 \text{ m}^3/\text{dnn}$ . Šī informācija par katru pretendenta pieredzē norādīto objektu jāatspoguļo konkursa nolikuma pielikumā Nr.3 pievienotās tabulas „Pretendenta pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā” ailē „Veikto būvdarbu apraksts”, norādot arī attiecīgos raksturojošos lielumus.

Priekules novada domes  
iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Andra Valuže