

Papildus informācija

iepirkumā „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Priekules novada Priekules pilsētā Liepājas ielā” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/17)

2014.gada 7.maijā

Informējam, ka Priekules novada pašvaldība saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par iepirkumu „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Priekules novada Priekules pilsētā Liepājas ielā”

Jautājums:

„Pēc specifikācijas ir pieprasīts gaismeklis ar dzīvsudraba spuldzi (spuldze DRL 125 w)! Mums kā ES valstī ir noteiktas EC normas, proti, dzīvsudraba spuldzes ir aizliegtas! Vai projektā piedāvājam Na spuldzes un attiecīgi gaismekļus?”

Atbilde:

„Normatīvajos aktos ir noteikts pārejas periods, līdz kuram ir atļauts piedāvāt tirgū iekārtas, kas satur atsevišķas bīstamas ķīmiskās vielas (MK 2013.gada 5.februāra noteikumi Nr.84 „Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”) Atbilstoši iepriekš minētajam specifikācijā norādītās dzīvsudraba spuldzes šobrīd vēl nav aizliegts izmantot.

Iepirkuma nolikuma 6.3.punkts un 6.4.punkts nosaka, kā pretendentam jārīkojas, ja viņš vēlas aizvietot tehniskajā specifikācijā norādītos materiālus ar citiem materiāliem.”

Priekules novada pašvaldības
iepirkumu komisijas priekšsēdētāja



Andra Valuže