

Papildus informācija

Atklātā konkursā „Būvdarbi projektam „Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukcija Priekules pilsētā”” (iepirkuma identifikācijas Nr. PND/2011 – 25-ERAF)

2011.gada 27.jūlijā

Jautājums:

Darbu daudzumu sarakstā nav minēti satiksmes intensitātes rādītāji AADT j.pievestā un AADT j.smagie, kas nepieciešami, lai veiktu materiālu izvēli saskaņā ar CS 2010. Lūdzu dot AADT j.pievestā un AADT j.smagie?

Atbilde:

Būvprojekta „Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma izbūve Priekules pilsētā” satiksmi raksturojošie parametri ir sekojoši:

Rotācijas apļa brauktuvei:

$AADT_j = 3595$

$AADT_{j, pievestā} = 4134$

$AADT_{j, smagie} = 422$

Pieejas aplim (P114 virzienā uz Priekules centru)

$AADT_j = 1550$

$AADT_{j, pievestā} = 1783$

$AADT_{j, smagie} = 189$

Pieejas aplim (Virziens uz Vaiņodi)

$AADT_j = 990$

$AADT_{j, pievestā} = 1139$

$AADT_{j, smagie} = 204$

Pieejas aplim (P 114 virzienā uz Skodu)

$AADT_j = 703$

$AADT_{j, pievestā} = 809$

$AADT_{j, smagie} = 218$

Pieejas aplim (Virziens uz Bārtu)

$AADT_j = 282$

$AADT_{j, pievestā} = 324$

$AADT_{j, smagie} = 45$

Priekules novada domes
iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Andra Valuže