

Akts par konstatēto t⁰


2020./2021. gada apkures sezona

Veicot siltuma mezglu (ieskaitot siltuma skaitītājus) apsekošanu, tika konstatētas šadas t⁰ :


Datums	Adrese	Āra gaisa t ⁰	Tupgaitas t ⁰	Atgaitas t ⁰	Plūsma m ³ /h	Komentāri:
12.10.2020.	Liepājas iela 13a	+7	49,5	29,4	8,68	
13.10.2020.	Liepājas iela 13a	+4	28,2	23,6	10,89	
15.10.2020.	Liepājas iela 3	+8	42	33,3	16,76	
12.11.2020.	Liepājas iela 13a	+4	63,7	38,8	8,49	
29.11.2020.	Liepājas iela 13a	+1	42,3	34,6	17,54	
1.12.2020.	Liepājas iela 13a	0	58,5	46,5	28,32	
6.12.2020.	Liepājas iela 13a	+4	41,6	32,6	19,21	
7.12.2020.	Ķieģeļu iela 2a	-	46	-	-	Skait. nav aprīkots ar plūsmas mērīt. Un atp.gaitas t ⁰ devēju.
22.12.2020.	Ķieģeļu iela 2a	-	43	-	-	Skait. nav aprīkots ar plūsmas mērīt. Un atp.gaitas t ⁰ devēju.
28.12.2020.	Ķieģeļu iela 2a	-	42	-	-	Skait. nav aprīkots ar plūsmas mērīt. Un atp.gaitas t ⁰ devēju.
05.01.2021.	Ķieģeļu iela 2a	-	41	-	-	Skait. nav aprīkots ar plūsmas mērīt. Un atp.gaitas t ⁰ devēju.

SIA "Priekules nami"

Siltumtehniķis


H. Ulmanis
(vārds, uzvārds un paraksts)

Valdes locekle:


A. Brauna
(vārds, uzvārds un paraksts)