



Akojju sabiedrība "Sadales tīkls"
Rietumu Ekspluatācijas daļa
Vien. reģ. Nr. 40003857687
Rīgas iela 56, Liepāja, LV-3401, Latvija
Tālr. (+371) 67726000, fakss (+371) 63410300, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Aizputē
21.08.2014. Nr. 30EF40-06.04/953
Uz 05.08.2014. Nr. 2.1.7/1034

Priekules novada dome
Saules iela 1, Priekule
Priekules novads
LV-3434
dome@priekulesnovads.lv

Par tehniskiem noteikumiem

Priekules novada Priekulē, ielu apgaismojuma rekonstrukcijas ietvaros Aizputes un Baznīcas ielas posmos atrodas AS „Sadales tīkls” valdījumā esošās 0.4kV, 20kV gaisvadu un zemes kabeļu līnijas.

Tehniskie noteikumi:

1. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogus.
2. Inženierkomunikāciju izvietojumu plānam jāatbilst Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās".
3. Darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 1998.g. noteikumu NR. 415 10.punkts).
4. Veicot darbus aizsargoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgās elektroietaises valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju).
5. Projektā seguma augstuma atzīmes saskaņot ar esošo kabeļu augstuma atzīmēm. Esošo kabeļu augstuma atzīmes projekta izstrādes gaitā precizēt dabā veicot kontrolrakumus.
6. Ja projektējamo būvdarbu zonā nonāk esošie elektrotīkli (kabeļu līnijas) vai citas elektrotīklu būves, projektā jāparedz pārcelšana atbilstoši pastāvošām normām. Elektrotīklu pārcelšana notiek par būvdarbu pasūtītāja līdzekļiem un tā jāveic līdz objekta būvdarbu sākumam, par ko jābūt norādei projektā un paskaidrojumu rakstā.
7. Esošo komunikāciju pārcelšanai atsevišķi pieprasīt tehniskos noteikumus.
8. Apgaismojuma izbūves projektu saskaņot ar AS "Sadales Tīkls" projektējamo objektu (IO-37285) "TP301 0.4kV GVL F-2 rekonstrukcija "SPK" Baznīcas ielā, Priekulē"
9. Projekta izstrādes laikā ievērot Latvijas republikā pastāvošos normatīvos dokumentus un aktus.
10. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana vai atļautās slodzes palielināšana AS

„Sadales tīkls” elektrotīklam notiek pamatojoties uz Lietotāju pieteikumiem, lai iesniegtu pieteikumu elektroapgādei Jums jāgriežas AS „Latvenergo” Klientu Apkalpošanas centros.

11. Tehnisko projektu saskaņot Aizputes ekspluatācijas nodaļā Aizputē, Robežu ielā 27.

12. Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus.

Rietumu Ekspluatācijas daļas vadītājs



Kristaps Kerve

Zigmārs Liparts 63410480