

Papildus informācija

atklātā konkursā „Būvdarbi projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Krotas ciema ūdenssaimniecības attīstība”” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/19)

2014.gada 3.jūlijā

Informējam, ka Priekules novada pašvaldība saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par atklātu konkursu „Būvdarbi projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Krotas ciema ūdenssaimniecības attīstība””.

1.jautājums:

Tehniskās specifikācijas sadaļā 11-2 “KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA KSS-1” norādītais kanalizācijas sūkņu staciju KSS-1 skaits ir 2 (divi) komplekti. Projektā uzrādīta tikai 1 sūkņtava KSS-1, vai tiešām piedāvājumā jāsniedz cena par 2 (divām) sūkņtavām?

Atbilde:

Ieinteresētā piegādātāja norāde par ieviesto kļūdu ir pamatota.

Iepirkuma nolikuma 8.11-2.pielikuma tehniskajā specifikācijā Nr.11-2 tiek izdarīti grozījumi, 5.rindu izsakot šādā redakcijā:

5	Kanalizācijas notekūdeņu pārsūkņēšanas stacijas KSS-1, PEHD aka ø1500, H =3,93 m uzstādīšana, ar sūkņiem WILO Rexa FIT V06 DA -212/EAD1-2-T0011-540-O Q=3,45m ³ /h - 2 gb. un sūkņu vadības automātiku ar SMS/GSM avārijas datu pārraidi (iekārtu un vadības bloka montāža iekļauta iekārtas cenā)	kpl.	1
---	---	------	---

Informējam, ka sakarā ar izdarītajiem grozījumiem tehniskajā specifikācijā, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts, lūdzam sekot līdz informācijai Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv.

Priekules novada pašvaldības
iepirkumu komisijas priekšsēdētāja



Andra Valuže