

## ATBILDES UZ

apspriedes ar piegādātājiem pirms atklāta konkursa

"Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai" izsludināšanas

## DALĪBNIEKU JAUTĀJUMIEM

**1. Grāvju būvniecības procesā izmantojamajai tehnikai ir jāatrodas ceļa pusē vai ir pieļaujama arī pilnīga vai daļēja tehnikas novietošana uz ceļam piegulošajām zemēm? Vai ir iegūti attiecīgi saskaņojumi no ceļiem piegulošo zemju īpašniekiem vai arī tas ir jādara būvniekam?**

Saskaņoti ir tikai būvprojekta gala risinājumi. Darbu veikšanas procesa nianse būvuzņēmējam pašam ir jāaskaņo ar piegulošo zemju īpašniekiem.

**2. Vai topogrāfiskā uzmērīšana (izpildmērījumi) ir jāveic būvniekam?**

Izpildmērījumi ir jāveic būvniekam.

**3. Pozīcija "Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana" darbu daudzuma sarakstos - vai tā ir esošo inženierkomunikāciju uzmērīšana?**

Šis darbs ietver izpildmērījumu veikšanu visām izbūvētajām konstrukcijām, ieskaitot inženierkomunikācijas.

**4. Vai atbērtņu vietas izvēlas būvnieks vai tās norāda pasūtītājs?**

Atbilstoši projektos noteiktajam: "Atbērtnes vietu citiem materiāliem (sāngrāvju izraktā grunts, akmeņi, u.c.) izvēlas būvuzņēmējs, pirms tam to saskaņojot ar zemes īpašnieku. Saskaņošana ar zemes īpašnieku pirms darbu veikšanas veicama arī tad, ja tiek veikta materiālu izlīdzināšana uz vietas pie objekta."

Papildus šim būvdarbu iepirkuma dokumentācijā plānots norādīt arī Pasūtītāja piedāvāto atbērtnes vietu katra pārbūvējamā ceļa tuvumā. Būvuzņēmējam būs iespēja izvēlēties sev piemērotāko risinājumu no šiem diviem.

**5. Kā jārikojas ar esošajām caurtekām – tās paliek būvnieka rīcībā vai nododamas pasūtītājam?**

Atbilstoši projektos noteiktajam: "Atgūtais vai demontētais izmantojamais materiāls nododams Pasūtītājam, nogādājot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni."

Tālāk izmantojamās caurtekas paliek pasūtītāja/īpašnieka rīcībā, tās būvniekam, saskaņojot ar Pasūtītāju, jānogādā uz Pasūtītāja norādīto vietu attiecīgā pagasta robežās.

**6. Kā jārikojas ar būvobjektā esošajiem kokiem un krūmiem – tos patur būvnieks vai tie nododami pasūtītājam vai piegulošās zemes īpašniekam? Ja koki/krūmi nododami pasūtītājam/piegulošās zemes īpašniekam, kur tie novietojami un vai tie ir kaut kā sagatavojami (atzarojami, sagarināmi u.c.)?**

Atbilstoši projektiem: "Projekta realizācijai nocērtami visi krūmi, kas traucē grāvju rakšanai un kas atrodas uz nogāzēm un 0.5 m no tām. Kokus nocirst atbilstoši plānā norādītajam. Pirms šādu koku ciršanas izsaukt piegulošo zemju īpašniekus un precizēt ceļa zemes nodalījuma joslas robežu dabā. Pirms likvidēšanas darbiem apsekot augus kopā ar Pasūtītāja pārstāvi un pieņemt galīgo lēmumu. Kokmateriāls, kas nocirsts privātīpašumā, nododams zemes īpašniekam, aizvedot uz īpašnieka norādīto vietu.

Būvuzņēmējam ņemt vērā, ka atsevišķiem kokiem ir vairāki stumbri. Darbu daudzumu sarakstā uzskaitīts celmu skaits. Celmu laušanu veikt tikai tiem kokiem, kas traucē grāvju tīrīšanai un rakšanai.”

Koki, kas nocirsti privātpašumā vai pašvaldības īpašumā, nododami zemes gabala īpašniekam aizvestot uz norādīto vietu. Kokiem jābūt atzarotiem un sagarinātiem.

**7. Pozīcija “Robežzīmju atjaunošana” darbu daudzuma sarakstos – vai ar to domāta kupicu atjaunošana? Ja tā, tad šī pozīcija būtu iekļaujama līgumā un darbu daudzuma sarakstā nebūtu norādāma.**

Ar šo ir domāta visa veida robežzīmju atjaunošana, ne tikai kupicu.

Atbilstoši projektam: “Projektējamā posmā saudzēt ģeodēziskos punktus un zemes gabalu robežzīmes. Punktus un robežzīmes atzīmēt ar stabiņiem un košas krāsas lentām. Ja kupica atrodas grāvja zonā, sertificētam mērniekam veikt punkta uzmērīšanu. Kupicu norakt, izveidot grāvi, izbūvēt caurteku un atjaunot kupicu līdzšinējā vietā.”

Darāmo darbu daudzumu sarakstā atjaunojamo robežzīmju skaitā norādītās tikai tās robežzīmes, kuras projekta ietvaros paredzēts atjaunot.

**Vai būvmateriāla pozīcija darāmo daudzumu sarakstā — “Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā (k filtrācijas  $\geq 1\text{m/dnn}$ )” — izteikta pareizi? Ja pieņem, ka salizturīgā materiāla raksturlielums nosakāms un mērāms ar granulometriju, vai tad pareizāk tāmē nebūtu norādāma materiāla marka (maisījuma apzīmējums), nevis filtrācijas koeficients, kas būtu raksturlielums filtrējošai jeb drenējošai materiālu kārtai?**

Filtrācija ir kā papildnosacījums. Būvuzņēmējam jāpierāda, ka materiāls, kas tiks izmantots, būs ne tikai ar atbilstošu granulometriju, bet arī filtrējošs.