

Papildus informācija
iepirkumā „Sociālā atbalsta centra ēkas vienkāršotā renovācija”
(iepirkuma identifikācijas
Nr.PNP2014/20)

2014.gada 29.maijā

Informējam, ka Priekules novada pašvaldība saņēmusi ieinteresētā piegādātāja iesniegumu par iepirkumu „Sociālā atbalsta centra ēkas vienkāršotā renovācija”

Jautājums:

„Tāmē 1.4. „Siltummezgls” ir norādīta pozīcija Nr.3 (kombinētais karstā ūdens boileris LOVK 200V=21) un pozīcijā Nr.34 (nerūsējošā tērauda skurstenis D200 ar siltuma izolāciju b 500 m un h 8,5 m). Šīm pozīcijām nav norādīti apjomi.”

Iepirkumu komisija precizē nolikuma 8.4.pielikumu, t.i. 1.4.tāme „Siltummezgls”, un attiecīgās tehniskās specifikācijas 3. un 34.rindu izsaka šādi:

3.	Kombinētais karstā ūdens boileris LOVK200 V=200L	Tatramat	kompl	1
34.	Nerūsējošā tērauda skurstenis D200 ar siltuma izolāciju b=50mm; H-8,5m ar tīrīšanas lūku un kondensāta izvadi		kompl	1

Priekules novada pašvaldības
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieks



Modris Baumanis